





InventiAir

IA-D STYRKORT

Installationsmanual



Kompatibel med InventiAir Digital



Manual avser endast IA-D kort 2.0 och senare.

© 2026 InventiAir AB

Innehållsförteckning

Allmän information.....	2
Säkerhetsföreskrifter	2
Information till kund.....	2
Funktion	2
Kommunikation.....	2
Tekniska specifikationer	3
Transformator	3
Montage och inkoppling	4
Säkerhetsföreskrifter	4
Montageanvisningar.....	5
Inkoppling.....	6
Plintschema.....	6
Driftsättning	7
Om driftsättningsprocessen.....	7
Driftsättningsportalen.....	7
Kommunikation mot överordnat	7
Driftlägen.....	7
Statuslampor	7
Driftläge 1: Autonom styrning	8
Driftläge 2: Överordnad styrning	9
Driftsättning: Autonom styrning	10
Driftsättning: Överordnad styrning	10
Reglering via MODBUS.....	11
Om IA-D och Modbus.....	11
Modbus-adresser	11
Register	11
Underhåll och service.....	12
Fabriksåterställning	12
Service och reparation	12
Kassering av produkt.....	12

Allmän information

Säkerhetsföreskrifter

- Läs igenom hela manualen innan installation och driftsättning.
- Installation och underhåll ska utföras av certifierad personal.
- Hantera produkten med försiktighet. Stötar eller fall kan leda till produkten inte fungerar som förväntat.
- Styrkortet får inte förvaras eller arbeta i miljöer utanför vad som är specificerat under *Tekniska specifikationer* på sidan 3.
- Produkten får aldrig utsättas för kontakt med vatten eller annan vätska.

Information till kund

InventiAir bär ej ansvar för eventuella skador, direkta eller indirekta, som uppstått på grund av felaktig installation, hantering eller underhåll av IA-D-styrkortet. All installation ska utföras av certifierad personal enligt de anvisningar som tillhandahålls i denna manual. Produkten ska användas i enlighet med lokala och internationella regler och föreskrifter.

InventiAir fransäger sig också ansvar för fel som uppstår till följd av modifikationer av produkten, så länge dessa inte har utförts i samråd med InventiAir. Kontakta alltid InventiAir direkt för service, reparationer eller reservdelar.

Funktion

IA-D styrkort är utformad för att möjliggöra för smart, effektiv och klimatsmart behovsstyrd ventilation i alla typer av rum och lokaler. Genom att integrera styrkortet med överordnat system, så som en rumsregulator, kan styrkortet effektivt reglera luftflöde och temperatur baserat på aktuella förhållanden i rummet. Produkten är främst utformad för användning i kombination med InventiAirs egna fasadapparater och tilluftsafflar men kan även integreras i andras system.

Kommunikation

Styrkortet erbjuder flera alternativ för kommunikation:

- **Modbus RTU:** Används för digital styrning och återkoppling mellan IA-D styrkortet och överordnat system. Tillåter för full kontroll och återkoppling av både spjäll och ställdon. Konfigureras i driftsättningsportalen, se *Driftsättning på sidan 7*.
- **Analog:** Enkel styrning av spjällposition med analog 0-10V signal. Återkoppling sker genom separat analog 0-10V signal.
- **Bluetooth (BLE):** För trådlös konfigurering och uppdatering av styrkortet. Med tillval kan även BLE-anslutningen nyttjas för komplett styrning av systemet.

Tekniska specifikationer

IA-D 2.0

Kapsling	
Dimensioner	175x95x47 mm (BxDxH)
Vikt	300g exkl. kablage
Material kapsling	ABS/PC-plast
Montage	Skruvfäste
Kapslingsklass	IP20
Driftmiljö	
Lufffuktighet	<80% RH (ej kondenserande)
Temp. drift	5 – 40 °C
Temp. montageyta	5 – 50 °C
Temp. förvaring	5 – 40 °C
Kommunikation	
Protokoll för styrning och kommunikation	• MODBUS RTU • Analog (0–10 V)
Externa gränssnitt	USB-C Uppdatering av programvara
	USB-A Konfiguration av styrkort via BLE-dongel
Tryckmätning	
Mätområde	0–300 Pa
Precision	+/- 0,5%

Elektriska egenskaper	
Nominell matningspänning	24 VAC
Kortets egen effektförbrukning	7,5 W (exkl. ställdon)
Max extern last för anslutna ställdon	21 W (max 900 mA startström)
Stegmotorstyrning	18 V
Anslutningsplint för ledare	Max 1,5 mm ²

Transformator

Transformatorn ska vara kompatibel med SELV enligt gällande standarder och innehålla nedanstående egenskaper.

Transformator	
Utspanning	24 VAC
Rekommenderad transformatoreffekt	Upp till 150 VA
Dimensionering Exempel	Ca 15 IA-D-kort utan hänsyn till anslutna ställdon

Montage och inkoppling

Säkerhetsföreskrifter


- Montage och inkoppling får endast utföras av utbildad personal.
- Läs igenom samtliga steg innan montage påbörjas.
- Produkten ska vara avslagen och får ej strömsättas under monterings- och inkopplingsprocessen.
- Observera polaritet och iaktta extra försiktighet under inkoppling för att inte riskera kortslutning.
- Skruvplintar ska skruvas ner ordentligt. Säkerställ att anslutna kablar ej utsättes för någon extra belastning under varken montage eller drift.

Montageanvisningar följer på nästa sida.


Montageanvisningar

1


Montera styrkortet på önskad plats genom magnetfäste direkt på apparaten eller på annan plats med skruv.

**2**


Koppla in IA-D-styrkortet enligt anvisningarna under *Inkoppling* på sidan 6. Kablar skruvas först in i lös skruvplint som sedan ansluts till rätt terminal på styrkortet.

**3**

Dragavlasta anslutna kablar enligt bild. Skruv träs in från bottenplattans undersida och är självgående.

**4**

Frigör kabelöppningar på sidan av inkapslingens lock efter behov.

**5**

Fäst locket så att bottenplattan låses fast i skårorna längs locket insida.

Inkoppling

Börja med att ansluta spjällets stegmotor till IA-D styrkortet enligt plintschema nedan. Beroende på val av kommunikation ska styrkortet sammankopplas med resten av systemet genom MODBUS RTU eller med analog styr- och återkopplingssignal. Vid analog styrning och återkoppling av spjäll ansluts överordnat system till de analoga in- och utgångarna för ställdon A.

Plintschema

Plintar ansluts efter behov.

Plint		Beskrivning
J1 - POWER		
1	G0	Jord
2	G	Matningsspänning
J2 - MODBUS SLAVE		
3	G0	Jord
4	B (+)	MODBUS-kommunikation slav
5	A (-)	MODBUS-kommunikation slav
J3: MODBUS MASTER		
6	G0	Jord
7	B (+)	MODBUS-kommunikation master
8	A (-)	MODBUS-kommunikation master
J4 - STEPMOT (stegmotor spjäll)		
9	B1	B-fas bipolär 1
10	B2	B-fas bipolär 2
11	A1	A-fas bipolär 1
12	A2	A-fas bipolär 2
J5 - CAL (kalibrering)		
13	G0	Jord
14	IN	Jordas för att aktivera kalibreringsläge
J7 - VALVES-B (ställdon kyla)		
20	G0	Jord
21	10VO	Analog 0-10V signal till ställdon (börvärde)
22	10VI	Analog 0-10V signal från ställdon (ärvärde)
23	GDO	Digital 24V signal ställdon (PWM)
24	GDI	Digital 24V signal ställdon (PWM)

Detta innebär att några ställdon ej kan kopplas in och styras. För styrning genom MODBUS RTU kopplas överordnat system in till styrkortsterminalen MODBUS SLAVE (J2). Vid seriekoppling av IA-D styrkort kan första styrkortet utnyttjas som master genom att koppla slavingången på nästföljande styrkort in till första styrkortets master-terminal.

Plint		Beskrivning	
J6 - VALVES-A (ställdon värme) / Analog styrning			
15	G0	Jord	
16	10VO	Driftläge 1 & 2A MODBUS-styrning	Analog 0-10V signal till ställdon (börvärde)
		Driftläge 2B Analog styrning	Analog 0-10V signal Matrix VAV (ärvärde)
17	10VI	Driftläge 1 & 2A MODBUS-styrning	Analog 0-10V signal från ställdon (ärvärde)
		Driftläge 2B Analog styrning	Analog 0-10V signal Matrix VAV (börvärde)
18	GDO	Digital 24V signal ställdon (PWM)	
19	GDI	Digital 24V signal ställdon (PWM)	
J8 - TEMPERATURE SENSORS			
25	G0	Jord	
26	S5	Temp. sensor 5	
27	G0	Jord	
28	S4	Temp. sensor 4	
29	G0	Jord	
30	S3	Temp. sensor 3	
31	G0	Jord	
32	S2	Temp. sensor 2	
33	G0	Jord	
34	S1	Temp. sensor 1	

Driftsättning

Om driftsättningsprocessen

Driftsättning av styrkortet ska utföras av styrinstallatör i samråd med InventiAir.

För driftsättning och konfiguration används en driftsättningsportal som nås via en valfri webbläsare på en dator. Datorn ska kunna kommunicera med styrkortet via Bluetooth genom en Bluetooth-dongel ansluten till en USB-A-port och en Bluetooth-dongel i styrkortets USB-A-port.

Driftsättningsportalen nås via:
<https://iad.inventiAir.se>

Driftsättningsportalen

Driftsättningsportalen gör det enkelt att snabbt få en överblick och konfigurera enskilda styrkort och hela slingor.

I tabellen med IA-D enheter ses aktuella värden tillsammans med en övergripande statusindikator till vänster. Är en rumsregulator ansluten ses även den i en tabell ovanför.

Statusindikatorn visar följande:

Grön	Styrkort/regulator i drift
Gul	Styrkort ej driftsatt
Röd	Fel. Mer information och ev. rekommenderad åtgärd går att se längre ner i styrkortsspecifika inställningar för styrkortet i fråga. För rumsregulator kontrollera anslutning och att regulatorn är igång.

För att justera enskilda styrkorts värden så som min- och maxflöde, k-faktor m.m. finns menyn styrkortsspecifika inställningar. Välj önskat styrkort i listan eller markera styrkortet i enhetstabellen (de tre prickarna till höger) och välj alternativt Redigera i rutan.

Kommunikation mot överordnat

Modbus-inställningar för kommunikation med ett överordnat system justeras längst ner i Driftsättningsportalen. För Driftläge 1: Autonom Styrning ges endast återkoppling av aktuella värden.

Driftlägen

IA-D Styrkort har två huvudlägen:

- **Driftläge 1: Autonom styrning.** I detta läge arbetar varje slinga självständigt med värden från inkopplade rumsregulatorer. Då styrkortet i detta läge är sammankopplade i master-slav konfiguration kan samtliga styrkort i slingan konfigureras från masterenheten.
- **Driftläge 2: Överordnad styrning.** I detta läge svarar varje enskilt styrkort mot ett överordnat system över antingen Modbus (2A) eller analog 0-10 V (2B).

Se nästföljande sidor för mer information och steg-för-steg instruktioner för driftsättning.

Statuslampor

Styrkortet har fyra lysdioder för att indikera kortets status.

Grön lampa: På/Av

Tänd	Påslagen
Släckt	Ingen ström
Blinkar med 1s intervall	Spjället ej kalibrerat
Blinkar med 0,5s intervall	Spjället öppnas/stängs

Gul lampa: MODBUS

Blinkar	Meddelande mottagits
----------------	----------------------

Blå lampa: Bluetooth/USB

Tänd	Bluetooth ansluten
-------------	--------------------

Röd: Fel


Tänd eller blinkandes	Något är fel, felsökes ihop med lysdioder.
------------------------------	--

Driftläge 1: Autonom styrning

I autonomt läge är varje slinga helt självgående. Givarvärden och börvärden hämtas kontinuerligt från rumsregulatorn och kommuniceras ut i slingan av masterenheten, se diagram nedan.

Fördelar inkluderar:

- **Enkel installation.** Full funktionalitet med endast en gemensam MODBUS-anslutning mellan apparater.
- **Snabb driftsättning.** I InventiAirs IA-D-portal på datorn konfigureras och driftsätts hela slingan som en sammanfogad enhet.
- **Förenklad felsökning.** InventiAirs IA-D-portal ger en överskådlig men detaljerad bild över hela slingan och upptäcker fel löpande.
- **Minskad komplexitet.** Driftläget ställer inga krav på komplexa fastighetsövergripande styrsystem.
- **Driftsäkerhet.** Varje slinga agerar isolerat från resten av fastigheten och motverkar således fortplantning av eventuella fel.



Aktuella Modbus-register för återkoppling finns detaljerat i MDU för IA-D Styrkort och i driftsättningsportalen för installatör. Dokument finns att hämta på inventiair.se.

Kompatibla rumsregulatorer:


- DIWA-XDSN
- DIWA-CDS

Driftläge 2: Överordnad styrning


I driftläget överordnad styrning sker reglering externt med antingen MODBUS-anslutning (rekommenderas) eller analog styrning 0–10 V. Reglering sker per apparat istället för slingvis.

Observera att vid analog styrning ges endast VAV-funktion. Motorställdon måste då hanteras separat.

Driftläge 2A: Överordnad MODBUS



Driftläge 2B: Överordnad analog



Driftsättning: Autonom styrning

För Driftläge 1 (Autonom styrning med Diwa rumsregulator), Driftsättning sker slingvis.

Instruktioner

1. Anslut en av de medföljande bluetooth-adaptrarna i slingans masterkort. USB-A port och en i datorn. Navigera till <https://iad.inventiAir.se>. Klicka *Connect to dongle* och välj den inkopplade adaptorn i listan av serieportar.
2. Anslut till styrkortet genom att skriva in det kortspecifika serienumret. Serienumret finns på styrkortets etikett beläget på dess undersida. Se till att ni befinner er i närheten av kortet vid anslutning.
3. Sätt driftläge till *Autonom styrning*. En tabell med värden från inkopplad rumsregulator presenteras.
4. Lägg till resterande apparater i slingan genom att klicka på *Lägg till enhet* nedanför enhetstabellen. Apparater ansluts genom att ange serienummer. Om projektet kräver kan ny Modbus-adress tilldelas styrkortet vid anslutning. Lämnas fältet orört sker tilldelning automatiskt.
5. Välj ställdonstyp för slingan. Förvalt är digital 24 V-styrning.
6. Konfigurera styrkortsspecifika inställningar genom att välja kort ur slingan i listan nedanför. Glöm ej att spara ändrade värden. Parametrar som bör ställas är:

Apparat: Ställ in k-faktor efter apparatstorlek.

Min- & maxflöden: Ställ in projekterade min- och maxflöden.

Välj Kalibrera spjäll och därefter Spara kalibrering.

Observera att all konfigurering av funktioner såsom Stäng spjäll, Öppna motor och liknande inställningar endast får utföras i samråd med InventiAir.

När kalibreringen har sparats avslutar du genom att klicka på Uppdatera inställningar för styrkortet.

7. Efter kalibrering, försätt slingan i drift genom att klicka *Driftsätt slinga*.

Driftsättning: Överordnad styrning

För Driftläge 2a (Modbus mot överordnat) och 2b (Analog 0-10 V mot överordnat). Driftsättning sker per styrkort.

Instruktioner

1. Anslut en av de medföljande bluetooth-adaptrarna respektive styrkortets USB-A port och en i datorn. Navigera till <https://iad.inventiAir.se>. Klicka *Connect to dongle* och välj den inkopplade adaptorn i listan av serieportar.
2. Anslut till styrkortet genom att skriva in det kortspecifika serienumret. Serienumret finns på styrkortets etikett beläget på dess undersida. Se till att ni befinner er i närheten av kortet vid anslutning.
3. Välj kommunikationstyp mot överordnat system i fältet för driftläge. Modbus-styrning är förvald som standard.
4. Välj ställdonstyp. Förvalt är digital 24 V-styrning.
5. Ställ parametrar efter behov. Glöm ej att spara ändrade värden. Parametrar som bör ställas är:

Apparat: Ställ in k-faktorn efter apparatstorlek.

Min- & maxflöden: Ställ in projekterade min- och maxflöden.

Välj Kalibrera spjäll och därefter Spara kalibrering.

Observera att all konfigurering av funktioner såsom Stäng spjäll, Öppna motor och liknande inställningar endast får utföras i samråd med InventiAir.

När kalibreringen har sparats avslutar du genom att klicka på Uppdatera inställningar för styrkortet.

6. Efter kalibrering, försätt slingan i drift genom att välja *Driftsätt styrkort*.

K-faktorer för Longus Matrix

Apparatstorlek	K-faktor
Longus 600	2,1
Longus 800	2,8
Longus 1000	3,5
Longus 1200	4,2

Reglering via MODBUS

Om IA-D och Modbus

IA-D Styrkort kommer med MODBUS-styrning som förvald kommunikationsmetod mot överordnat system. Observera att beroende på driftläge är det endast återkoppling (Driftläge 1) eller styrning och återkoppling (Driftläge 2a). I driftsättningsportalen konfigureras även MODBUS-parametrarna till önskad inställning. För mer info, se avsnitt *Driftsättning* på sidan 7.

Modbus-adresser

För att hitta modbusadress, logga in i driftsättningsportalen på önskat IA-D styrkort. Se avsnitt *Driftsättning* på sidan 7 för mer info. Anslutet styrkort visas högst upp i enhetstabellen och Modbusadress i kolumnen *Adress*.

För Driftläge 1: Autonom styrning är det på denna adress återkoppling sker. Resterande adresser på underordnade styrkort är separata och avser den interna slingan mellan styrkorten. Dessa nås ej av överordnat system.

Register

Som standard levereras styrkortet med följande register förkonfigurerade.

Register	Namn	Enhet	Beskrivning
0	Act. flow	l/s	Nuvarande flöde (ärvärde)
1	Rec. flow	l/s	Målflöde (börvärde) i l/s
2	Pressure	Pa	Uppmätt tryck
3	Min flow	l/s	Minsta luftflöde
4	Max flow	l/s	Maximalt luftflöde
5	Rec. flow	%	Målflöde (börvärde) i %

Underhåll och service

Fabriksåterställning

För att fabriksåterställa produkten tryck in reset-knappen på kortets kortsida. Detta återställer konfiguration och tillåter för ny installation. Observera att reset-knappens funktion kan ändras i konfigurationen.

Service och reparation

InventiAir har möjlighet att felsöka, tillhandahålla reservdelar och åtgärda fel för att produkten snabbt ska kunna återgå till normal drift. Skulle reparation bedömas nödvändig ska sådan alltid ske i samråd med InventiAir. Reparation får endast utföras av certifierad personal. För frågor kontakta InventiAir. Kontaktuppgifter finns på vår [webbplats](https://inventiair.se) (<https://inventiair.se>).

Kassering av produkt

Produkten uppfyller angivna krav i enlighet med WEEE-direktivet (2012/19/EU). Styrkortet får ej kasseras som osorterat avfall utan ska lämnas till särskild återvinningsstation.